



Communauté
d'Agglomération
du Pays
de Saint-Malo

N/Réf. : PP/SL 2019 - 245

Affaire suivie par : Pierre PINTO

Téléphone : 02.99.21.92.30

Objet : Avis Assainissement – Eau Potable

Nature des travaux : Création d'un bloc sanitaire
Emmanuelle HIVER – 0299215315

Dossier : PA 35049 19 A0005

Déposé par : Département d'Ille et Vilaine
service patrimoine naturel 1 avenue de la
préfecture
CS24218 35042 Rennes

Terrain sis à : La Pointe du Grouin
35260 Cancale

Cadastre : section AA- n° 11à16-19-à37-45à50-85-92-
93 et AB204-205-206-216-289

AVIS ASSAINISSEMENT

Avis du service ASSAINISSEMENT :

Réseau de type eaux usées strict existant, La Pointe du Grouin.

Assurer la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales du bâtiment.

Prévoir un branchement EU. Celui-ci devra être muni d'un dispositif anti-refoulement en cas de présence d'un orifice situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée (article 44 Règlement Sanitaire Départemental).

Les eaux pluviales seront évacuées par infiltration au moyen d'un puisard qui devra être suffisamment dimensionné. Toutefois en cas d'impossibilité technique, démontrée par une étude de sol, prendre contact avec le service d'assainissement pour définir les caractéristiques de l'ouvrage de rétention et d'écrêtement des eaux pluviales.



Fait à Saint-Malo, le **13 NOV. 2019**

L'Ingénieur,

Pierre PINTO